

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

UNIDADE CENTRO CULTURAL DE TERESINA

- Elevatória em concreto;
- 01 tanque equalizador em fibra de vidro vertical de 15.000 litros vertical;
- 04 reatores com capacidade de tratamento 80,00 m³/dia em tanques de termoplástico de 15.000 litros;
- 01 tanque aerador em fibra de vidro vertical de 15.000 litros;
- Sistema de desinfecção com dosador eletrônico – dois dosadores;
- 01 Tanque de contato/recalque de 10.000 litros;
- 02 filtros pressão de areia em aço inox com capacidade de filtragem de até 10,00m³/h;
- 02 filtros cartucho em polipropileno;
- 01 tanque de reservação/cisterna em concreto – 01 tanque em fibra de vidro vertical e um dosador eletrônico.

TERESINA, 27 DE OUTUBRO DE 2022.


FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS
ASSESSORIA DE OBRAS SESC AR/PI